

地震・雷・火事・親父



ハイライト

- メンテナンスのお知らせです。
- 火災通報装置の不具合発生
実態調査結果



日頃より弊社サービスをご利用いただき、ほんとうにありがとうございます。「防火管理者様の強力な助っ人」火災一斉メールです。

● メンテナンスのお知らせです。

システム機材の定期更新作業のため下記の様にメンテナンスを行いますのでお知らせします。

令和 6 年 5 月 18 日（土曜日）

9 時 00 分から 12 時 00 分の間の 3 時間

機材更新のため全システムが停止します。

ご利用者様には大変ご不便をおかけしますが、ご協力の程お願い申し上げます。

● 火災通報装置の不具合発生調査結果

ご存じの通り火災通報装置が使用しているアナログ回線の I P 電話への移行が、本年 1 月 31 日に全国一斉に行われました。

弊社は、消防設備点検を受託させていただいている事業所で比較的古い火災通報装置（適合シールのないもの）の障害発生状況を確認する調査を行いました。調査は、実際に火災通報装置を使って 119 番へ入電し正常に呼び返し通話が可能であるかの検証です。

24 事業所（全て大分県日田市内）を 4 日間かけて調査しましたが 8 事業所に異常がみられ、なんと 33 パーセントが異常だという結果でした。

異常内容としては、

- ・ 119 番からの呼び返しコールで電話に出ると、瞬時に電話が切れ通話できない。
- ・ 119 番からの呼び返しのコールが全く鳴らない。という症状でした。万一火災が発生した場合大きな支障となりますので、お取引の点検業者様に十分点検していただく必要があります。対策と

しては、2023 年 12 月号でもお伝えしましたが、通報装置本体に「平成 28 年 4 月改正告示適合品」の表示がないがない場合でも、以下の 3 つの内のひとつを実施することで解決できます。

- ・ ナンバーディスプレイ、ダイヤルインサービス契約を解約する。
- ・ 火災通報装置をナンバーディスプレイ、ダイヤルインサービス契約のない別の加入電話回線に付け替える。
- ・ 火災通報装置をナンバーディスプレイ、ダイヤルインサービスに対応した機種に取り替える。（平成 28 年 4 月改正告示適合品）

以上、調査結果のご報告でした。

最後に、私事です。5 月の連休に家族で鹿児島県を旅行しましたが、是非お勧めしたい一品を発見しました。それは垂水市漁協直営店 味処 桜勘（おうかん）さんの「カンパチのあら煮」。刺身定食に付いていて実に絶妙な味加減で美味しかったです。機会がありましたら是非ご賞味下さい。



担当は、加藤電工 加藤 初徳でした。